

O B E C N Í Ú Ř A D V E L K Ý T Ý N E C

stavební úřad, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

SPIS. ZN.: VT/799/2021/SU/120
Č.J.: VT-1585/2021/SU120
VYŘIZUJE: ing.Trnečka Jaroslav
TEL.: 585 151 118
E-MAIL: stavebni.urad@velkytynec.cz

DATUM:

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Obecního úřadu ve Velkém Týnci, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.3.2021 podal

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
kterého zastupuje ELPREMONT elektromontáže s.r.o., JANA ŠARNÍKOVÁ, IČO 26871891,
ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Krčmaň, Velký Týnec, Majetín- ŘSD-přeložka VN č.303,393

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 514/264 (orná půda), parc. č. 514/269 (orná půda), parc. č. 527/32 (orná půda), parc. č. 527/38 (orná půda), parc. č. 527/102 (orná půda) v katastrálním území Krčmaň, parc. č. 1027/37 (orná půda), parc. č. 1027/97 (orná půda) v katastrálním území Majetín, parc. č. 1730/11 (orná půda), parc. č. 1730/14 (orná půda) v katastrálním území Velký Týnec.

Druh a účel umísťované stavby:

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání :

- a) změna dokončené stavby
- Jedná se o úpravu stávajícího vedení VN-22kV.
- b) účel užívání stavby
- Jde o distribuční síť elektrické energie.
- c) trvalá nebo dočasná stavba
- Jde o stavbu trvalou.
- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
- Rozhodnutí o povolení výjimky nebyla požadována, tedy ani vydána.

- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
- V situačním schématu jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.
- f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
- Nejedná se o stavbu chráněnou podle jiných právních předpisů.
- g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod.
- délka nového venkovního vedenínedojde ke změně oproti stáv.stavu
- počet nových podpěrných bodů9 ks
- počet demontovaných podpěrných bodů6 ks
- h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.
- Při stavbě dojde k ukládání výkopku podél trasy kabelů. Výkopek bude po uložení kabelů vrácen do výkopu a po vrstvách hutněn.
- V případě deště dojde k sakování dešťové vody ve výkopu do země.
- Kategorie odpadů, jejichž vznik se při stavbě předpokládá:
- 17 01 01 papírové a lepenkové obaly.....50,00 kg O
- 170411 vodiče1049,00kg O

B.2.2 Základní technický popis stavby :

- SO 411 Přeložka VN 22kV Č. 303 - přípojka pro ČSPH - k.ú. Velký Týnec.
- Stávající venkovní vedení VN 22 kV přípojka pro TS ČSPH Velký Týnec OC_9809, bude v km 0.565 narušena výstavbou nové silnice SO 121.
- Pod stávající vedení budou umístěny nové příhradové stožáry, které budou umístěny mimo plánovanou silnici D 55. Stávající bet.sloupy budou demontovány. Dojde k úpravě výšky vodičů tak, aby nad novou komunikací byly ve výšce min.7m
- Délka upraveného úseku vedení VN bude cca 186 m.
- SO 412 Přeložka VN 22kV č. 393 v km 4.665 - k.ú. Krčmaň
- Stávající venkovní vedení VN 22 kV - přípojka pro TS Krčmaň (US_OC_5228), bude v km 4.665 narušena výstavbou nové dálnice D 55. Nová dálnice je v místě křížení vedena v nejvyšším bodě tělesa cca 6.56 m nad stávajícím terénem výšce (219.75 m Bpv) oproti stávajícímu terénu (213.13 m Bpv).
- Pod stávající vedení budou umístěny nové příhradové stožáry, které budou umístěny mimo plánovanou silnici 1155. Stávající bet.sloupy budou demontovány. Dojde k úpravě výšky vodičů tak, aby nad novou komunikací byly ve výšce min.7m.
- Délka upraveného úseku vedení VN bude cca 325 m.
- SO 413 Přeložka VN 22kV Č. 393 v km 4.880 - k.ú. Krčmaň
- Stávající venkovní vedení VN 22 kV - přípojka pro TS ZD Krčmaň (US CC 5255), bude v km 4.880 narušena výstavbou nové dálnice D 55. Vedení napájí trafostanice OC 9170 a OC_4 067.
- Pod stávající vedení budou umístěny nové příhradové stožáry, které budou umístěny mimo plánovanou silnici 1155. Stávající bet.sloupy budou demontovány. Dojde k úpravě výšky vodičů tak, aby nad novou komunikací byly ve výšce min.7m.
- Délka upraveného úseku vedení VN bude cca 250 m.
- SO 414 Přeložka VN 22kV Č. 40 v km 6.980 - k.ú. Majetín
- Stávající vzdušné vedení VN 22 kV křížuje těleso nové dálnice D 55 v km 6.980. Křížení s nově navrženou dálnicí se nachází mezi stávajícími stožáry č. 62 a č. 63. Dálnice je v

B.2.3 Zásady požárně bezpečnostního řešení :

- Stavba bude provedena standardním způsobem za použití normalizovaných materiálů dle ČSN, PNE a souvisejících předpisů. Situováním stavby nejsou dotčeny objekty s nebezpečím výbuchu.

B.2.4 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí :

- Při stavbě dojde k zvýšení hluku a prašnosti. Eliminace bude řešena průběžným skrápěním míst se zvýšeným pohybem lidí a vozidel.

B.2.5 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí :

- Stavbu není potřeba chránit před negativními účinky vnějšího prostředí.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu :

- a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu
- Technickým řešením dojde k úpravě stávající elektrické distribuční sítě.
- Stavba bude užívána na základě revizní zprávy a veškerých náležitostí zajišťující bezpečný provoz.
- b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
- Do distribučního vedení bude vložena nová přípojková skříň. Tato skříň bude provozovatelem určena jako přípojné místo pro rodinný domek U pekárny 878116, Holice, 77900 Olomouc.

B.4 Dopravní řešení :

- Stavbou nebude omezen provoz na obslužných komunikacích.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav :

- Kabel bude uložen pod stávající obslužnou komunikací a na pozemku žadatele. Po položení celé trasy bude proražen kabel, budou provedeny terénní úpravy a pozemky budou uvedeny do náležitého stavu.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana :

- a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
- Technická zařízení budou chráněna proti hluku a vibracím. Nebudou používány látky poškozující ozonovou vrstvu Země. Při výstavbě ani následném provozu se nepředpokládá kontaminace půd. Předmětné parcely nejsou chráněny ZPF ani PUPFL.
- Ochrana proti hluku a vibracím
- Budou používány stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekročí hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Povolené hladiny hluku pro dané období stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškeré činnosti se zvýšenou produkcí hluku budou prováděny výhradně v pracovních dnech Od 8:00 do 20:00 hod. Mimo tento čas budou prováděny jen práce, které nepřekročí limity hluku pro dané časové období.
- Ochrana proti znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem
- Škodliviny ve výfukových plynech dopravních prostředků souvisejících s výstavbou nepřekročí množství stanovené platnými vyhláškami a předpisy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory bude omezeno na co nejmenší možnou míru, budou prováděny pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelně seřizovány motory.
- Ochrana proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti
- Bude dbáno na udržování veřejných komunikací v čistotě. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. U výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha pro mechanické čištění odjíždějících vozidel. Případné znečištění komunikací bude pravidelně odstraňováno. Pro odstraňování nečistot z veřejných komunikací bude zajištěna potřebná technika (kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací).
- Ochrana proti znečištění pozemních a povrchových vod a kanalizace
- Během provádění stavebních prací bude zabezpečeno, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.
- e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované Povolení, bylo-li vydáno
- Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.
- fl navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

- Nejsou podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva :

- Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby :

- a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
- Stavba nevyžaduje po realizaci napojení na dopravní infrastrukturu. Nové kabelové vedení je zrealizované jako úprava a rozšíření stávajícího vedení NN.
- b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin V rámci projektu nejsou plánovány žádné asanace ani demolice.
- c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
- Stavba nevyžaduje trvalé zábory. Bude nutný dočasný zábor v délce max. 10dnů.
- d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
- Bude zachována bezpečná průchodnost a průjezdnost obslužné komunikace. Není potřeba bezbariérová obchozí trasa.
- e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. Zemina nebude odvážena. Výkop bude zaházen výkopkem a po vrstvách hutněn

B.9 Celkové vodohospodářské řešení :

- Stavba kabelového vedení nevyžaduje vodohospodářské řešení. Dešťová voda, které bude zachycena při dešti ve výkopu, bude vsakována do půdy. Není vyžadováno odsávání, neboť výkop bude prováděn po částech a následně okamžitě zasypává
- Odpady
- S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 18512001 Sb., o odpadech. na základě tohoto zákona bude odpad tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií dle katalogu vydaného vyhláškou MŽP Č. 38112001 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 38312001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a bude respektovat platnou legislativu.
- Likvidaci odpadů vznikajících v souvislosti s výstavbou bude zajišťovat dodavatel v souladu s platnou legislativou. Využitelné odpady budou předány k recyklaci a následnému využití. Případný nebezpečný odpad bude umístěn v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny nemohly unikat do okolí, a bude odvezen k využití nebo zneškodnění. V souladu se zákonem č. 18512001 Sb., o odpadech v platném znění, bude vedena evidence o množství a způsobech nakládání s odpadem.
- Podmínka o zodpovědnosti hlavního dodavatele stavby za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činnostmi subdodavatelů na stavbě) bude součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby. S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 18512001 Sb., o odpadech, v této posloupnosti:
 - o materiálově využitelné odpady budou využity - recyklovány,
 - o spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovacím zařízení k tomu určeném,
 - o nespalitelné odpady, které nelze materiálově využít, budou uloženy na skládku.
- b) vliv na přírodu a kralinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
- Záměr nezasahuje do zvláště chráněných území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona Č. 11411992 Sb. Záměr není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit podle a-c zákona č. 21812004 Sb., která byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle 45a nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.
- Nejedná se o chráněné území podle horního zákona.
- Na území se nenachází obecně chráněné přírodní prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významné krajinné prvky "ze zákona"), území není ani registrovaným VKP podle § 6 zákona č. 11411882 Sb., v platném znění.
- Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m 'ze zákona'), ani s ochrannými pásmy lesních porostů.
- V lokalitě se nenacházejí chráněné druhy dřevin ani bylin.

- c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 Dotčená lokalita se nenachází na území Natura 2000.
- d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, ie-li podkladem
- Není podkladem
- místě křížení vedená v násypu o výšce 5.64 m (229.16 m Bpv) oproti stávajícímu terénu (223.52 m Bpv).
- Pod stávající vedení budou umístěny nové příhradové stožáry, které budou umístěny mimo plánovanou silnici 1155. Stávající bet. sloupy budou demontovány. Dojde k úpravě výšky vodičů tak, aby nad novou komunikací byly ve výšce min.7m.
- Délka upraveného úseku vedení VN bude cca 340 m.

B.24 Základní popis technických a technologických zařízení :

- SO411
- demontovaný AIFe 3x70/11 186m nový AIFe3x7C/11186m demontovaný bet.sloup
.....2ks nový příhradový stožár2ks
- SO412
- demontovaný AIFe6 3X35325m nový AIFe6 3x35325m demontovaný bet.sloup
.....2ks nový příhradový stožár3ks
- SO413
- demontovaný AIFe6 3x50 25Cm nový AIFe6 3x50 25Cm demontovaný bet.sloup
..... ... lks nový příhradový stožár2ks
- SO414
- demontovaný AIFe 3x1 10/22... 340m nový AIFe 3x110/22 34Cm demontovaný bet,sloup
.....1 ks nový
- příhradový stožár2ks
-

Umístění stavby na pozemku:

-

Určení prostorového řešení stavby:

-

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

-

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Odůvodnění:

Dne 22.3.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

Magistrát města Olomouc, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 21.10.2020 č.j.

SMOL/257843/2020/OZP/OOSSO(Ves

Ministerstvo obrany ČR, Vojská ubytovací a stavební správa závazné stanovisko dne 26.10.2020

č.j. 105128/2020-1150-ÚZ-BR

Dopravní inspektorát souhlas dne 19.10.2020 č.j. KRPM-112033-1/ČJ-2020-140506

Archeologické centrum Olomouc vyjádření dne 29.10.2020 č.j. A/O/22612/2020

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 514/263, 514/265, 514/268, 514/270, 514/286, 514/287, 514/289, 516/32, 520/8, 527/1, 527/18, 527/31, 527/33, 527/37, 527/39, 527/40, 527/41, 527/42, 527/43, 527/44, 527/45, 527/46, 527/47, 527/48, 527/49, 527/95, 527/96, 527/97, 527/98, 527/99, 527/100, 527/101, 527/111, 527/112, 527/113, 527/114, 527/115, 527/116, 527/117, 527/118, 527/119, 527/120, 527/121, 527/122, 527/123, 527/124, 527/125, 527/126, 527/161, 620/2, 620/3, 620/5, 620/21, 620/25, 620/26 v katastrálním území Krčmaň, parc. č. 1027/36, 1027/38, 1027/96, 1027/98, 1029/1, 1243/1, 1255/39, 1255/40 v katastrálním území Majetín, parc. č. 1730/10, 1730/13, 1730/15, 1730/41, 1730/78, 1730/81, 1730/85, 1730/86 v katastrálním území Velký Týnec

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu a památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě **do 15 dnů** ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Stavebního úřadu Velký Týnec. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje.

Odvolání musí být dle ustanovení § 82, odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Trnečka Jaroslav
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA č.p. 961, 783 53 Velká Bystřice

Obec Velký Týnec, IDDS: uqkbams

Obec Majetín, IDDS: pydbnbv

Obec Krčmaň, IDDS: t4xbnvs

ČEZ a.s., IDDS: yqkcds6

ČEPS a.s., IDDS: seccdqd

GasNet s.r.o. -RWE, IDDS: rdxzhzt

Vak Přerov, IDDS: jfyvg6t

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Telematika a.s. -ČD, IDDS: dgzdjrp
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
České radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
ITSELF, IDDS: bwgyq4a
SITEL s.r.o., IDDS: 69779z9
TELIA CARRIER a.s., IDDS: ubzgk9a
OPTILINE a.s., IDDS: 88gfhz9

dotčené správní úřady

Magistrát města Olomouc, Odbor životního prostředí, IDDS: kazbzri
Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
Archeologické centrum Olomouc, IDDS: 36wm7h3